

Unione Comuni Valle Samoggia  
P.G. 0011108 Class. 01-09  
del 26/07/2011



<b>0.1</b>	<b>08/07/2011</b>	<b>E.N.</b>	<b>E.N.</b>	<b>M.B.</b>	<b>Emissione</b>
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN.BY)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
<b>VERIFICHE DI SISTEMA</b>					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
<b>COMUNI ASSOCIATI AREA BAZZANESE – PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREE DI SALVAGUARDIA PER IMPIANTI E RETI GESTITI</b>					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)					
				N° ELABORATO (DOCUMENT N°)	N° COMMESSA (JOB N°)
				ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)	NOME FILE (FILE NAME)
 <b>HERA S.p.A.</b> Struttura operativa territoriale di Bologna Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007 13 40127 Bologna tel. 051.28.14.111 fax 051.250.418 www.gruppohera.it			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION)		
			<b>RELAZIONE</b>		
SCALA (SCALE)		N° FOGLIO (SHEET N°)		DI (LAST)	
--		1		2	

	<b>RELAZIONE AREE SALVAGUARDIA</b>				
	n° commessa. (Job n°)	Id Documento (Doc. Id)	Rev. (Issue)	n° foglio (Sheet n°)	Di (Last)
	<b>10700028442</b>		<b>0.1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>COMUNI ASSOCIATI AREA BAZZANESE – AREE DI SALVAGUARDIA E DISTANZE PER GLI IMPIANTI ESISTENTI</b>					

## 1 OGGETTO E SCOPO

Il presente documento contiene una proposta di dimensionamento di aree di salvaguardia e vincoli di cui si auspica l'istituzione nell'ambito del PSC comunale.

Alcuni dei vincoli seguenti sono istituiti dalle normative specificate, gli altri sono proposti da HERA con lo scopo di salvaguardare i fruitori delle future costruzioni dai possibili disagi conseguenti alla prossimità di impianti preesistenti.

## 2 VINCOLI PROPOSTI

### 2.1 SERVIZIO ACQUEDOTTO

In ambito acquedottistico è prioritaria l'istituzione di aree di salvaguardia attorno alle fonti di approvvigionamento per limitare i rischi di inquinamento.

Il dimensionamento minimo e le competenze relative alla definizione delle zone di tutela assoluta e di rispetto attorno alle opere di captazione di acque destinate al consumo umano sono disciplinati dall'art. 94 del DM 3 aprile 2006 n. 152.

### 2.2 SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Si ricorda la distanza di 100 m per le nuove abitazioni dagli impianti di depurazione sancita dalla Deliberazione del Comitato dei Ministri n. 319 del 10 Maggio 1976.

### 2.3 SERVIZIO GAS

Per le cabine REMI e le cabine di riduzione della pressione di distretto si propone l'istituzione di un'area di salvaguardia, non edificabile, per una distanza dalle pareti del manufatto contenente l'impianto da calcolarsi conformemente alla normativa vigente.

Si propone inoltre che gli oneri derivanti dall'eventuale necessità di adeguare le cabine esistenti in seguito a modifiche delle condizioni delle aree adiacenti le cabine stesse siano posti a carico del soggetto attuatore.

Per le condotte gas gestite da HERA si specificano le seguenti distanze da altri sottoservizi in base alle specie di pressione:

- III Specie 1 m per parallelismi; 1,5 m per incroci;
- IV Specie 0.50 m per parallelismi ed incroci.

Per le nuove edificazioni si richiede inoltre l'adozione delle seguenti distanze di rispetto:

- 10 m da condotte di III Specie;
- 5 m da condotte di IV Specie.

In ogni caso dovranno essere rispettate le indicazioni presenti nei DM del 16/04/2008 e del 17/04/2008.